



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр. 1, Москва, 123056, Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mostehnadzor.ru

Москва, Сумской пр-д, д. 19

(место составления акта)

« 13 » ноября 20 17 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Централизованная библиотечная система Северного административного
округа» (ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»)
ИНН 7743842112.**

№ 2.2/67/22

По адресу/адресам, Москва, Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; Балтийская ул., д. 4.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора от 24.10.2017 № 4063-р утвержденного Заместителем руководителя
О.Ю. Кудиновым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая выездная** (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Северного административного округа» (ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»). Юридический адрес: 127299, г. Москва, Клары Цеткин д. 11, корп. 2, и фактический адрес: 127299, г. Москва, Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; 125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 4. Генеральный директор Шапкина Наталья Владимировна, т.84954506800, м.т. 8-962-927-44-44. ИНН 7743842112, ОГРН 1127746035394, ОКВЭД 91.01.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В отношении объектов: электроустановки зданий по адресу: Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; 125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 4.

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно): Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; Балтийская ул., д. 4. «13» ноября 2017 г. с 09 часов до 13 часов. Сумской пр-д, д. 19 «13» ноября 2017 г. с 13 часов до 17 часов.

Общая продолжительность проверки: 8 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

М.В. Шапкина

02.11.2017

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

14⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано **не требуется**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Яшин Константин Сергеевич государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления
проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных Ростехнадзора

организаций)

При проведении проверки присутствовали:

генеральный директор Шапкина Наталья Владимировна т.8-495-450-68-00, м.т. 8962-927-44-44
(должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

заместитель генерального директора по АХЧ Ештокин Владимир Игорьевич, м.т.89067531441

В ходе проведения проверки установлено: В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения предписания от 29.05.2017г. 2.2/30/ 22 со сроком выполнения

29.10.2017 г установлено: из 15-и пунктов предписания выполнены 15-ь пунктов. а именно:

№ п/п	Наименование пунктов предписания	Принятые меры по устранению нарушений
1	2	3
1.	Представить акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по электроустановке ВРУ-2 (подключенной от электрощитовой жилого дома по ул. Клары Цеткин, д. 11) – ПТЭЭП п.1.8.1.	Выполнен. Представлен акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по электроустановке ВРУ-2 (подключенной от электрощитовой жилого дома по ул. Клары Цеткин, д. 11) – от 20.10.2017 № 1/МС-17-305-4067(106501).
2.	Назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя по ГБУК г. Москвы «ЦБС САО», после проведения проверки знаний в комиссии с участием представителя Ростехнадзора как административно-технический персонал с присвоением IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В - ПТЭЭП п. 1.2.3., п. 1.2.7.	Выполнен. Приказом от 08.09.2017 № 108 назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель по ГБУК г. Москвы «ЦБС САО», после проведения 07.09.2017 проверки знаний в комиссии с участием представителя Ростехнадзора как административно-технический персонал с присвоением IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
3.	Подготовить электротехнический персонал для осуществления эксплуатации и технического обслуживания электроустановок помещений библиотек или заключить договор со специализированной организацией - ПТЭЭП п. 1.2.1.	Выполнен. Подготовлен электротехнический персонал для осуществления эксплуатации и технического обслуживания электроустановок помещений библиотек - заключен договор со специализированной организацией ООО «ГК «Строй-ТК» от 04.10.2017 № СТК-024-17.ТПЭОМ – 09.
4.	Устранить замечания ведомостей дефектов технических отчетов, выполненных электролабораторией ООО «Компания «КОЭН» 30.04.2015 – 26.05.2015 - ПТЭЭП п. 1.2.2. абзац 1.	Выполнен. Замечания ведомостей дефектов технических отчетов, выполненных электролабораторией ООО «Компания «КОЭН» 30.04.2015 – 26.05.2015 устранены – акт ООО «Энзибен» от 06.09.2017.
5.	Издать и утвердить Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующие группы по электробезопасности. ПТЭЭП п. 1.4.3.	Выполнен. Издан и утвержден приказом от 08.09.2017 № 109 Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующие группы по электробезопасности.


6.	Издать и утвердить Перечень должностей и профессий требующих присвоения персоналу, I группы по электробезопасности. ПТЭЭП п. 1.4.4.	Выполнен. Издан и утвержден приказом от 08.09.2017 № 110 Перечень должностей и профессий требующих присвоения персоналу, I группы по электробезопасности.
7.	Издать и утвердить должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство - ПТЭЭП п.1.2.26., п.1.8.1.	Выполнен. Издана и утверждена от 01.06.2017 должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.
8.	Издать Приказы: о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок; о назначении ответственного за учет, содержание испытание средств защиты; о назначении ответственного за учет, периодическую проверку и ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним - ПОТЭЭ п. 3.13. ИПиИСЗ п. 1.4.3; ПТЭЭП п. 3.5.10.	Выполнен. Изданы Приказы: о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок от 08.09.2017 № 111; о назначении ответственного за учет, содержание испытание средств защиты от 08.09.2017 № 112; о назначении ответственного за учет, периодическую проверку и ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним 08.09.2017 № 113.
9.	Издать и утвердить список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, единоличного осмотра электроустановки, которым даны права выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск, производителя работ и наблюдающего - ПТЭЭП п. 1.2.6. абзац 1; ПТЭЭП п. 1.8.2.; ПОТЭЭ п. 5.6.	Выполнен. Издан и утвержден 08.09.2017 № 114 список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, единоличного осмотра электроустановки, которым даны права выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск, производителя работ и наблюдающего.
10.	Издать и утвердить Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации - ПТЭЭП п. 1.8.2.; ПОТЭЭ п. 8.1., п. 8.6.	Выполнен. Издан и утвержден 11.09.2017 Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.
11.	Электроустановки доукомплектовать испытанными средствами защиты, согласно Норм комплектования: диэлектрическими перчатками – 1 пара; указателями напряжения – 2 шт., диэлектрическими галошами – 2 пары, изолирующим инструментом -1 комплект - ПТЭЭП п. 1.2.2 абзац 11; ПТЭЭП п. 2.2.21; ИПиИСЗ приложение 8.	Выполнен. Электроустановки доукомплектованы испытанными средствами защиты, согласно Норм комплектования: диэлектрическими перчатками – 1 пара; указателями напряжения – 2 шт., диэлектрическими галошами – 2 пары, изолирующим инструментом -1 комплект.
12.	Оформить: Журнал учета и содержания средств защиты; журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, журнал учета проверки знаний на I группу по электробезопасности; журнал учета вводного инструктажа и на рабочем месте электротехнического персонала - ИПиИСЗ п. 1.4.1; ПТЭЭП п. 3.5.10.; ПТЭЭП п. 1.4.4; ПТЭЭП п. 1.8.9.	Выполнен. Оформлены: Журнал учета и содержания средств защиты; журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, журнал учета проверки знаний на I группу по электробезопасности; журнал учета вводного инструктажа и на рабочем месте электротехнического персонала.
13.	Составить однолинейные схемы электроснабжения, утвердить их ответственным за электрохозяйство - ПТЭЭП п. 1.5.18.	Выполнен. Составлены однолинейные схемы электроснабжения и утверждены ответственным за электрохозяйство.

14.	На часть щитов вывесить предупреждающие знаки и перечни присоединений (Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; Балтийская ул., д. 4) - ПТЭЭП п. 2.2.20.	Выполнен. На часть щитов вывешены предупреждающие знаки и перечни присоединений (Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; Балтийская ул., д. 4).
15.	Устройство электроустановки ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» привести в соответствие с требованиями правил устройства электроустановок - ПТЭЭП п. 1.7.2.: - по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 за подвесным потолком типа «Амстронг» электрические провода групповой сети освещения проложить в соответствии с ПУЭ п.7.1.38.; соединения жил проводов групповой сети освещения выполнить в соответствии с ПУЭ п. 2.1.26.; - по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 в щитах ВРУ-1, 2 нулевые рабочие N-проводники и нулевые защитные РЕ-проводники отходящих распределительных и групповых сетей присоединить каждый под один зажим к установленным в щиты шинам N (нулевые рабочие) и РЕ (нулевые защитные). - ГОСТ Р51732-2001 п.6.4.5.; - по улице Балтийская д. 4 в местах пребывания детей установить розетки на высоту не менее 1,8 метра - ПУЭ п.6.6.30.	Выполнен. Устройство электроустановки ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» приведено в соответствие с требованиями правил устройства электроустановок: - по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 за подвесным потолком типа «Амстронг» электрические провода групповой сети освещения проложены в соответствии с ПУЭ п.7.1.38.; соединения жил проводов групповой сети освещения выполнено в соответствии с ПУЭ п. 2.1.26.; - по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 в щитах ВРУ-1, 2 нулевые рабочие N-проводники и нулевые защитные РЕ-проводники отходящих распределительных и групповых сетей присоединен каждый под один зажим к установленным в щиты шинам N (нулевые рабочие) и РЕ (нулевые защитные); - по улице Балтийская д. 4 в местах пребывания детей розетки установлены на высоту не менее 1,8 метра.

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например: ПОТЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.; ИПИИСЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

6. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



Handwritten signature of the state inspector

Handwritten signature of the authorized representative of the legal entity

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 24.10.2017 г. № 27646-А/2/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 24.10.2017 г. № 4063-р.
3. Предписание от 29.05.2017г. № 2.2730/22. МТУ Ростехнадзора

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
по надзору за электростанциями
№ 15

= К.С.Яшин =

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» Шапкина Наталья Владимировна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » ноября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки



(Handwritten signature)

(подпись)

уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)