

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы**

03 октября 2018 года

Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы с участием специалистов отдела по САО УФСБ России по г. Москве и Московской области, МОВО по САО ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве, 3 РОНПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве проведена проверка исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в ГБУ культуры г. Москвы «Централизованная библиотечная система Северного административного округа» по адресу: г. Москва, улица Клары Цеткин, д. 11, корп. 1.

В ходе проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

- части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными дверьми, хранилище) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ СНИП 21.01-97\* п. 7.4);

- отсутствует приказ о назначении лица ответственного за пожарную безопасность на объекте (п. 4 п.п. «в» ППР РФ Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390);

- планы эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 7 ППР РФ Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390);

- допускается захламление путей эвакуации из служебных помещений (п. 36 «б» ППР РФ Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390)

- не во всех помещениях не вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны (п. 6 ППР РФ Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390);

- допускается эксплуатация электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 «а» ППР РФ Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390).

Также выявлены нарушения по антитеррористической защищенности: не организован пропускной и внутриобъектовый режим, отсутствует физическая охрана объекта (не заключен договор с ЧОП), документы, подтверждающие проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта не представлены.

Истребованы документы для изучения согласно запросу.

Помощник прокурора Е.В. Панюшкина \_\_\_\_\_

*Е.В. Панюшкина*

Копия акта вручена: \_\_\_\_\_

*представитель по доверенности*  
*Курицовой И.В. ИКУ*