

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве  
1 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления по САО  
Главного управления МЧС России по г. Москве

(1 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве)  
125167, г. Москва, Планетная улица, дом 19/7 (тел. 8 (495) 614-37-37; sa01@gpn.moscow)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Планетная д. 19/7

(место составления акта)

«24» июня 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 116-8-1

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Степана Супруна, д. 12/3; ул. Беговая, д. 13; ул. Усиевича, д. 16;  
ул. Усиевича, д. 23 ; 1-й Боткинский пр-д, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 116-8-1 от «14» мая 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная  
библиотечная система Северного административного округа» (ГБУК Г. МОСКВЫ «ЦБС САО» )

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13.06.2019 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

17.06.2019 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

20.06.2019 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 00 » рабочих дней/ «04» рабочих часа


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 1 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор, Шапкина Наталья Владимировна  17.05.2019 «14» ч. «30» м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор 1 РОНПР Управления по САО Главного управления  
МЧС России по г. Москве Климов Станислав Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель по доверенности, специалист по охране труда 1  
категории, Кузнецова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными  
правовыми актами (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и	Сведения о юридических и (или) физических лицах,
-------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



1.	2.	3.	4.
1	допущена установка настенных звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей на расстоянии менее 150 мм. от потолка	нарушены ст. 1; ст. 3; ст. 4; ст. 5; ч.ч.1, 3 ст. 6; ст. 83 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008, (далее – 123-ФЗ) , СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 4.13130.2009), п. 1.6 Приложения № 4 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261	специалист по охране труда 1 категории, Кузнецова Ирина Владимировна
2	допущена установка извещателей автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников	нарушены требования ст. 1; ст. 3; ст. 4; ст. 5; ч.ч. 1,3 ст. 6; ст. 83 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (далее - СП 5.13130.2009), п. 1.10 Приложения № 4 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261	специалист по охране труда 1 категории, Кузнецова Ирина Владимировна
3	допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (г. Москва, ул. Усиевича, д. 23)	Нарушен пункт 42 (в) Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Далее – ППР 390), п. 119.2 Приложения № 4 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261	специалист по охране труда 1 категории, Кузнецова Ирина Владимировна
4	на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы (г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 4)	нарушены ст. 1; ст. 3; ст. 4; ст. 5; ч.ч.1, 3 ст. 6; ст. 53 123-ФЗ , п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009) , п. 101.4 Приложения № 4 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261	специалист по охране труда 1 категории, Кузнецова Ирина Владимировна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 116/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «24» июня 2019 года; Приложение (я) №4 к Приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 № 52600).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор 1 РОНПР Управления по CAO Главного управления МЧС России по г. Москве



Климов С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

представитель по доверенности, специалист по охране труда 1 категории, Кузнецова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» июня 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495) 637-22-22